LISTAS DE COMPROBACIÓN PARA REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE

DATOS DE LA INSTALACION	Nombre:
	Dirección:
	Nombre del Representante de la Instalación:
	Cargo del Representante de la Instalación:
	DNI:
	Responsable de Sistemas de PCI:
	Cargo del Responsable de Sistemas de PCI:
	DNI:
PERIODICIDAD DE LA REVISIÓN	Trimestral Semestral
DATOS EMPRESA MANTENEDORA:	Nombre ultima Empresa Mantenedora:
	Registro Industria:
	Nombre del ultimo técnico autorizado 1:
	Nombre del ultimo técnico autorizado 2:
FECHA DE LA REVISIÓN EFECTUADA:	Del día de al día de del 20

LISTAS DE COMPROBACIÓN

SISTEMA DE SEÑALIZACION FOTOLUMINISCENTE

PE: Periodicidad, T - Trimestral, A - Anual, S - Semestral

1 IN	ISPE	CCION VISUAL		
	PE		BIEN	MAL
1.1.	T/A	¿Están todos los medios de protección correctamente señalizados?		
1.2.	T/A	En el caso de los medios de protección estén situados dentro de un armario, ¿la señalización está colocada de manera visible inmediatamente junto al armario, y no sobre la superficie del mismo?		
1.3.	T/A	¿Todos los pictogramas cumplen con los indicados en la UNE 23033-1, o en su defecto con los criterios establecidos en la misma norma, o en la UNE 23032, o en la UNE-EN ISO 7010?		
1.4.		¿Toda la señalización es fotoluminiscente o está alimentada eléctricamente?		
1.5.		¿Su emplazamiento está correctamente iluminado?		
1.6.	T/A	En el caso de sistemas de señalización fotoluminiscente, ¿están identificados según UNE 23035-4?		
1.7.	T/A	En el caso de sistemas de señalización fotoluminiscente en centros que requieran de Plan de Autoprotección, ¿las señales están identificadas con la categoría A?		
1.8.	T/A	En el caso de sistemas de señalización alimentados eléctricamente, ¿están identificados con el marcado CE?		
1.9.	T/A	¿Están señalizados todos los hidrantes de zonas con peligro de heladas, añadiendo la información sobre la necesidad de extraer el agua de la columna después de cada utilización?		
1.10.	T/A	¿Están señalizadas todas las columnas secas con el texto "USO EXCLUSIVO BOMBEROS" cumpliendo con lo indicado en la UNE 23033-1, o en su defecto con los criterios establecidos en dicha norma, o en la UNE 23032, o en la UNE-EN ISO 7010?		
1.11.	T/A	¿Están señalizadas todas las columnas secas identificando las plantas y/o zonas a las que da servicio cada toma de agua, así como su presión máxima de servicio, cumpliendo con lo indicado en la UNE 23033-1, o en su defecto con los criterios establecidos en dicha norma, o en la UNE 23032, o en la UNE-EN ISO 7010?		
1.12.	T/A	¿Los planos de evacuación cumplen con la UNE 23032?		

2. LISTADO SEÑALIZACON FOTOLUMINISCENTE (PE: Trimestral / Anual)

LISTAS DE COMPROBACIÓN
SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE

2. LISTADO SEÑALIZACON FOTOLUMINISCENTE (PE: Trimestral / Anual)

Nº Ed	quipo /Nº Serie	Tipo	Clase	Descripción	Fecha Fabric.	Ubicación	Incidencias y Observaciones

LISTAS DE COMPROBACIÓN	
SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE	

3. CO

	•						
NCLU:	SION						
	Realizada la	correspondient	e revisión y cor	mprobaciones el sis	tema quedó:		
		En correcto fur	ncionamiento s	in anomalías			
		Con las anoma	alías indicadas	a continuación y pe	endientes de correg	ir:	
	En		a	_de	de		
		,	<u></u>	_uo	ue		